

Číslo místn.	Účel místnosti	Dopor hodnoty dle EN 17037		NV361/2007Sb.	Vypočtené hodnoty				Osvětl. systém	Hodnocení výpočtu (poznámka)
		D _{min} (%)	D _{pož} (%)	D _{min} (%)	D _{min} (%)	D _m (%)	D _{max} (%)	r		
B205...	Učebna	0,70 (95%)	2,0 (50%)	1,50	0,9	2,8	7,0	0,12	boční	Vyhoví