


#### PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA

KABELAŽ UPŘESNĚN DLE VYBRANÉHO DODAVATELE VENK.ŽALUZII



Rozvodná soustava: 3PEN 50Hz,400V/TN-C

1NPE 50Hz,230V/TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41ed.3 a dalších

Prostředky základní ochrany:  
základní izolace  
přepážka a kryty, zábrany

Prostředky ochrany při poruše  
ochranným uzemněním  
ochranným pospojováním  
automatickým odpojením  
doplňkovou ochranou-proudovým chráničem

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41ed.3: normální, nebezpečný

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 z hlediska ČSN 33 2000-5-51 ed.3:

neoznačené: odpovídající prostorům normálním dle tabulky 32-NMI  
1- dtto , ale venkovní AB7, AD4

NÁZEV AKCE:  
**VENKOVNÍ ŽALUZIE V  
PAVILONU B V OBJEKTU  
GYMNÁZIA STUDENTSKÁ  
HAVÍŘOV, VČ. NAPOJENÍ NA  
ELEKTROINSTALACI**

MÍSTO STAVBY: HAVÍŘOV  
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: BLUDOVICE  
PARCELA Č.: 510

OBJEDNATEL:  
**GYMNÁZIUM, HAVÍŘOV - PODLEŠÍ,  
příspěvková organizace,  
STUDENTSKÁ 1198/11, 736 01  
HAVÍŘOV - PODLEŠÍ**

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY:

**Atis**  
s.r.o.

ADRESA: ATRIS s.r.o. OBČANSKÁ 1116/18,  
OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00

AUTOR PROJEKTU:  
**ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK**

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

**BARBORA KYŠKOVÁ**

VYPRACOVAL:

**ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK**

KONTROLOVAL:

**ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK**

PROJEKTANT SPECIALISTA

**ING. MICHAEL KOTAS**  
TESLOVA 2B,  
702 00 MORAVSKÁ OSTRAVA - PŘÍVOZ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

**ING. MICHAEL KOTAS**

VYPRACOVAL:

**ING. MICHAEL KOTAS**

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:

PODPIS:

STAVEBNÍ OBJEKT:

**SO01**

DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU:  
**D.1.4. TPS - ELEKTROINSTALACE**

STUPEŇ: DŮR+DSP

JMÉNO VÝKRESU:

**PŮDORYS 1.NP BUDOVA B**

MÍŠŤKTO: 1:150

DATUM:05/2022

ČÍSLO VÝKRESU:

**D.1.4.-02**